S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (02.06 –06.06.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,32	0,48	7,4	64,21	1,58	0,68	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,33	1,01	7,32	59,75	1,72	0,78	1,95	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,20	0,59	7,22	64,6	1,81	0,70	2,75	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,23	0,53	7,24	67,8	2,06	0,80	3,76	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,24	0,29	7,44	784	20,21	0,41	28,09	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Deva	0,35	0,59	7,20	69,5	1,78	0,62	2,02	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,33	0,51	7,22	363	9,79	0,66	7,83	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.