S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (05.05 –11.05.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,32	1,06	7,6	72,84	1,87	0,78	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,36	0,67	7,38	64,34	1,88	0,59	1,57	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,28	0,66	7,37	73,4	2,24	0,63	2,55	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,22	0,71	7,43	81,4	2,28	0,80	2,27	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,36	0,25	7,39	791	21,52	0,32	27,40	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Deva	0,29	0,64	7,38	79,1	2,03	0,77	3,40	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,31	0,72	7,19	366	10,07	0,51	7,83	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.