S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

## Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (12.05 –18.05.2025)

| Punct de recoltare | Parametrii analizati | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Clor rezidual liber [mg/l] | Turbiditate [NTU] | pH [unitati pH] | Conductivitate [µS/cm] | Duritate [°G] | Subst. organice [mg$O_2$/l] | Cloruri [mg/l] | Nitriti [mg/l] | Amoniu [mg/l] | Bacterii coliforme [nr/100 ml] | E. coli [nr/100 ml] | Enterococi intestinail [nr/100 ml] | UFC 37°C/ml | UFC 22°C/ml | Clostridium Perfringens |
| **Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)** | **≥0,1-≤0,5** | **4** | **6,5-9,5** | **2500** | **min 5** | **5** | **250** | **0,5** | **0,5** | **0** | **0** | **0** | ** | ** | **0** |
| Hateg | 0,28 | 0,49 | 7,3 | 68,28 | 1,74 | 0,80 | <2,00 | <0,0058 | <0,0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunedoara | 0,33 | 0,77 | 7,27 | 57,14 | 1,85 | 0,57 | 1,48 | <0,0065 | <0,0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calan | 0,23 | 0,58 | 7,23 | 69,4 | 1,81 | 0,51 | 2,84 | <0,0065 | <0,0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simeria | 0,24 | 0,51 | 7,47 | 78,9 | 2,12 | 0,44 | 2,98 | <0,0065 | <0,0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geoagiu | 0,38 | 0,32 | 7,73 | 780 | 20,17 | 0,38 | 27,69 | <0,0065 | <0,0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deva | 0,31 | 0,60 | 7,31 | 74,7 | 1,95 | 0,67 | 2,04 | <0,0062 | <0,0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad | 0,40 | 0,58 | 7,76 | 309 | 8,52 | 0,58 | 7,49 | <0,0062 | <0,0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nota:

- ** Nici o modificare anormala.