S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (19.05 –25.05.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,29	0,51	7,4	67,30	1,65	0,78	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,36	0,80	7,31	64,94	1,86	0,63	1,58	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,24	0,42	7,17	67,6	1,77	0,50	1,70	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,23	0,66	7,20	68,7	1,79	0,57	2,69	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,32	0,36	7,40	785	20,89	0,38	28,68	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Deva	0,35	0,58	7,29	69,2	1,88	0,64	3,40	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,36	0,52	7,28	361	10,07	0,90	6,81	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.