S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (26.05 –31.05.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,28	0,49	7,3	63,80	1,63	0,73	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,30	1,21	7,36	61,39	1,71	1,18	1,61	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,21	0,84	7,29	68,7	1,77	1,12	2,17	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,19	0,54	7,56	72,4	1,81	1,31	3,04	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,29	0,31	7,39	774	21,16	0,73	26,36	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Deva	0,29	0,62	7,28	69,4	1,81	0,72	2,72	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,40	0,66	7,34	349	9,36	0,64	7,15	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.