S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (07.07 –13.07.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,29	0,82	7,4	69,41	1,63	0,69	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,39	1,30	7,31	85,55	2,46	0,79	3,64	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,21	0,64	7,07	68,9	1,91	1,08	3,91	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,18	0,56	7,20	73,8	2,36	0,44	3,62	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,25	0,51	7,38	794	21,47	0,51	29,69	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,34	0,58	7,10	73,4	1,76	0,77	3,40	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,44	0,48	7,12	378	10,30	0,53	8,85	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.