S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (14.07 –20.07.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,33	0,63	7,3	72,23	1,62	0,72	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,38	0,73	7,36	76,11	2,30	0,85	2,32	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,18	0,62	7,13	67,9	2,12	0,86	2,34	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,16	0,57	7,18	69,2	1,97	0,92	2,04	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,23	0,42	7,28	789	21,11	0,41	29,54	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,50	0,48	7,19	74,5	1,77	0,68	2,80	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,33	0,27	7,23	382	10,30	0,64	7,49	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.