S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (16.06 –22.06.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,34	0,59	7,5	66,41	1,60	0,71	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,33	0,59	7,44	72,20	2,05	0,46	1,58	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,19	0,42	7,33	66,6	1,68	0,76	2,46	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,19	0,55	7,25	67,9	1,79	0,70	2,02	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,32	0,29	7,38	775	21,02	0,35	25,92	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Deva	0,31	0,59	7,14	70,5	1,73	0,77	2,38	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,34	0,56	7,27	380	10,02	0,64	9,19	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.