S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (21.07 –27.07.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,37	0,40	7,3	69,73	2,06	0,73	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,34	0,68	7,40	75,96	2,25	0,92	1,86	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,20	0,48	7,18	70,0	2,01	1,15	3,80	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,18	0,54	7,23	74,2	2,23	0,96	4,38	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,21	0,96	7,38	802	22,05	0,44	29,98	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,28	0,64	7,20	74,2	1,79	0,77	3,06	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,31	0,37	7,42	375	10,76	0,58	9,19	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nicio modificare anormala.