S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

## Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (30.06 –06.07.2025)

| Punct de recoltare | Parametrii analizati | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Clor rezidual liber [mg/l] | Turbiditate [NTU] | pH [unitati pH] | Conductivitate [µS/cm] | Duritate [°G] | Subst. organice [mg$O_2$/l] | Cloruri [mg/l] | Nitriti [mg/l] | Amoniu [mg/l] | Bacterii coliforme [nr/100 ml] | E. coli [nr/100 ml] | Enterococi intestinali [nr/100 ml] | UFC 37°C/ml | UFC 22°C/ml | Clostridium Perfringens |
| **Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)** | **≥0,1-≤0,5** | **4** | **6,5-9,5** | **2500** | **min 5** | **5** | **250** | **0,5** | **0,5** | **0** | **0** | **0** | ** | ** | **0** |
| Hateg | 0,32 | 0,40 | 7,4 | 68,84 | 1,78 | 0,84 | <2,00 | <0,0058 | <0,0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunedoara | 0,36 | 0,58 | 7,49 | 80,57 | 2,27 | 0,52 | 1,69 | <0,0065 | <0,0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calan | 0,18 | 0,51 | 7,17 | 67,9 | 1,84 | 0,77 | 3,04 | <0,0065 | <0,0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simeria | 0,25 | 0,42 | 7,21 | 73,9 | 2,27 | 0,92 | 2,89 | <0,0065 | <0,0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geoagiu | 0,26 | 0,22 | 7,37 | 792 | 20,68 | 0,54 | 28,24 | <0,0065 | <0,0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Deva | 0,28 | 0,43 | 7,15 | 72,4 | 1,74 | 0,72 | 2,72 | <0,0062 | <0,0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad | 0,40 | 0,39 | 7,52 | 374 | 10,14 | 0,62 | 8,85 | <0,0062 | <0,0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.