S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (04.08 –10.08.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0.50	0.32	7.20	71.31	1.69	1.70	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,38	0,30	7,39	68,77	1,86	0,70	2,04	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,18	0,47	7,28	70,8	2,01	0,60	2,19	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,16	0,60	7,25	78,6	2,35	0,54	2,63	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,27	0,46	7,40	800	21,76	0,64	28,95	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Deva	0,28	0,49	7,18	73.8	1,79	0,70	2,72	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,37	0,41	7,22	369	10,06	0,64	8,17	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:

- ** Nicio modificare anormala.