S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (11.08 –17.08.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [ºG]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37ºC/ml	UFC 22ºC/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	******	******	**0**
Hateg	0,33	0,35	7,2	71,3	1,67	0,74	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,37	0,49	7,42	74,42	2,24	0,57	1,75	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,16	0,67	7,19	71,2	1,97	0,64	1,75	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,18	0,88	7,21	73,9	2,33	0,51	2,04	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,40	0,78	7,45	793	20,71	0,44	29,10	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,26	0,38	7,12	76,3	1,85	0,64	2,38	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,24	0,33	7,21	375	10,41	0,58	6,81	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:

- ** Nicio modificare anormala.