S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (18.08 –24.08.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [ºG]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37ºC/ml	UFC 22ºC/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	******	******	**0**
Hateg	0,34	0,35	7,3	72,81	1,71	0,69	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,34	0,77	7,46	79,71	2,30	0,73	1,35	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,17	0,51	7,19	70,5	2,04	0,67	2,19	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,21	0,45	7,28	73,4	2,13	0,58	2,34	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,36	0,27	7,26	789	18,04	0,51	28,08	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,31	0,49	7,10	76,0	1,80	0,58	3,06	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,25	0,42	7,24	383	10,45	0,70	10,89	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:

- ** Nicio modificare anormala.