S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (28.07 –03.08.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfiingens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,35	0,36	7,3	70,56	1,74	0,66	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,36	0,88	7,28	73,77	2,04	0,78	1,86	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,21	0,43	7,14	72,8	2,01	0,83	3,80	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,19	0,50	7,23	79,4	2,50	0,89	4,38	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,30	0,65	7,43	805	22,14	0,70	29,98	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,25	0,52	7,15	74,3	1,77	0,83	1,36	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,33	0,34	7,16	391	10,41	0,64	9,87	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nicio modificare anormala.