S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (08.09 –14.09.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,37	0,52	7,4	72,00	1,77	0,64	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,35	0,54	7,44	84,15	2,37	0,49	1,83	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,18	0,57	7,13	71,7	2,13	0,80	1,68	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,17	0,58	7,23	72,1	2,04	0,41	3,09	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,43	0,58	7,31	784	20,57	0,35	26,99	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,29	0,48	7,28	77,3	1,89	0,75	3,74	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,38	0,39	7,35	381	10,55	0,76	11,91	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nicio modificare anormala.

Apa Prod SA Deva
Publicat de Rista Savin · 18 septembrie la 11:50 ·
S.C. Apa Prod S.A. Deva monitorizează continuu calitatea apei potabile. Informații privind calitatea apei potabile în săptămâna 08.09.2025 - 14.09.2025.
Editează Promovează postarea
14
Încă nu există comentarii
Fii prima persoană care adaugă un comentariu.
Adaugă un comentariu ca Apa...