S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (15.09 –20.09.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,35	0,48	7,4	68,90	1,74	0,69	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,35	0,56	7,18	86,36	2,39	0,68	2,00	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,22	0,42	7,19	69,0	1,95	0,70	1,68	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,19	0,55	7,35	74,2	2,58	1,02	1,96	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,32	0,36	7,20	678	21,36	0,35	27,27	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,32	0,52	7,22	74,4	1,87	0,76	3,08	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,28	0,31	7,49	359	10,26	0,64	7,82	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nicio modificare anormala.

Apa Prod SA Deva
Publicat de Rista Savin · 1h ·
S.C. Apa Prod S.A. Deva monitorizează continuu calitatea apei potabile. Informații privind calitatea apei potabile în săptămâna 15.09.2025 - 21.09.2025.
Editează Promovează postarea
1
Încă nu există comentarii
Fii prima persoană care adaugă un comentariu.
Adaugă un comentariu ca Apa...