S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (22.09 –28.09.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,38	0,37	7,3	68,51	1,74	0,73	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,38	0,50	7,46	85,95	2,39	0,49	1,86	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,21	0,50	7,24	67,2	2,00	0,35	1,96	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,22	0,32	7,18	68,6	1,82	0,75	2,53	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,40	0,17	7,33	814	21,47	0,37	26,56	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,29	0,55	7,18	73,5	1,84	0,69	3,06	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,29	0,49	7,58	387	10,60	1,33	7,48	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nicio modificare anormala.