S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (25.08 –31.08.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,33	0,42	7,3	67,97	1,76	0,71	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,37	0,97	7,45	82,61	2,43	0,76	2,27	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,19	0,75	7,31	70,1	2,35	0,67	2,10	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,21	0,76	7,36	73,9	2,01	0,38	1,12	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,19	0,32	7,54	796	20,53	0,45	28,11	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,24	0,52	7,13	75,9	1,85	0,77	3,40	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,36	0,41	7,31	387	10,76	0,64	9,87	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nicio modificare anormala.