S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (06.10 –12.10.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,42	0,54	7,3	66,84	1,77	0,68	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,36	0,46	7,43	82,38	2,21	0,66	1,77	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,19	0,51	7,43	66,9	1,79	1,01	1,54	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,18	0,47	7,41	74,5	2,24	0,86	1,40	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,40	0,19	7,38	765	20,75	0,70	26,56	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,42	0,54	7,26	71,5	1,84	0,51	2,12	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,25	0,61	7,96	364	10,33	0,58	7,00	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nicio modificare anormala.