S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (20.10 –26.10.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,36	0,54	7,4	67,0	1,71	0,67	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,35	0,43	7,38	75,70	2,13	0,84	1,49	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,20	0,57	7,28	67,0	2,01	0,99	1,96	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,20	0,63	7,54	79,5	2,01	0,64	1,82	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,47	0,20	7,35	777	21,16	0,48	26,42	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,37	0,60	7,29	73,6	1,82	0,64	2,33	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,27	0,56	7,91	392	10,79	0,72	8,00	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nicio modificare anormala.