S.C. APA PROD S.A.
Tel. **0254 993**
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (29.09 –05.10.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**≥0,1-≤0,5**	**4**	**6,5-9,5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,44	0,41	7,3	68,80	1,74	0,65	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,39	0,32	7,42	87,21	2,60	0,54	1,72	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,28	0,58	7,26	67,6	1,88	0,70	1,82	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,23	0,44	7,55	69,1	1,91	0,83	1,82	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,48	0,21	7,33	787	21,36	0,38	25,86	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,30	0,47	7,22	74,4	1,79	0,70	2,38	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,27	0,41	7,93	384	10,44	0,77	10,55	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nicio modificare anormala.