S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (03.11 - 09.11.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [ºG]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37ºC/ml	UFC 22ºC/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	******	******	**0**
Hateg	0.41	0.64	7.4	66.76	1.71	0.67	<2.00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,41	0,76	7,33	70,7	1,90	0,51	2,10	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,26	0,57	7,32	68,9	1,81	0,38	2,10	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,48	0,60	7,40	72,5	1,88	0,44	2,81	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,45	0,20	7,39	780	22,21	0,32	26,14	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Deva	0.39	0.69	7.21	73.6	1.84	0.77	2.33	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0.34	0.52	7.84	401	11.19	0.96	9.00	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:

- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023