S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate(27.10 –2.11.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0.41	0.58	7.40	65.05	1.76	0.72	<2.00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,32	0,86	7,47	65,92	1,86	0,61	2,45	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,38	0,64	7,22	66,9	2,13	0,41	1,54	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,39	0,63	7,43	69,3	2,06	0,67	2,24	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,29	0,26	7,32	772	21,72	0,57	26,99	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Deva	0.33	0.71	7.31	73.8	1.84	0.64	2.33	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0.29	0.58	7.25	394	10.90	0.58	10.33	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:

- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023