S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (01.12.2025 - 07.12.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,44	0,63	7,3	61,28	1,70	0,65	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,35	0,67	7,22	65,15	1,85	1,03	1,74	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,27	0,90	7,21	68,9	1,79	0,83	1,68	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,33	0,72	7,32	75,7	2,01	0,64	1,82	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,40	0,30	7,38	778	21,87	0,38	25,58	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,33	0,67	7,22	68,7	1,82	0,70	2,67	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,42	0,47	7,40	375	10,37	0,55	8,00	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023