S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (08.12.2025 - 14.12.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,48	0,54	7,3	60,72	1,67	0,69	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,36	0,52	7,28	70,67	2,06	0,68	1,63	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,24	0,63	7,26	61,4	1,75	0,54	1,96	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,35	0,50	7,39	63,9	1,79	0,64	1,68	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,36	0,27	7,44	762	20,42	0,16	27,97	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,30	0,50	7,25	68,0	1,77	0,77	3,00	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,45	0,30	7,25	372	10,26	0,64	8,66	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023