S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (15.12.2025 - 21.12.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO2/l]	Clorari [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,57	0,86	7,3	59,78	1,66	0,68	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,38	0,52	7,29	75,63	2,18	0,52	1,51	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,29	0,67	7,30	58,7	2,09	0,61	2,10	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,40	0,58	7,22	60,2	2,05	0,54	1,54	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,46	0,38	7,38	762	21,67	0,38	25,44	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,31	0,59	7,32	67,3	1,80	0,64	2,67	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,37	0,52	7,29	374	10,28	0,74	8,00	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023