S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (24.11.2025 - 30.11.2025)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,45	0,58	7,4	64,10	1,71	0,74	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,34	0,84	7,14	63,95	1,83	1,04	2,27	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,21	0,53	7,32	67,4	1,81	0,80	1,54	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,36	0,87	7,47	66,4	1,77	0,57	1,26	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,47	0,21	7,42	778	21,31	0,25	26,00	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,37	0,63	7,19	72,5	1,88	0,71	3,00	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,49	0,57	7,48	383	10,49	0,64	8,66	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023