S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (12.01.2026 – 18.01.2026)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,57	0,65	7,5	60,45	1,60	0,72	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,38	0,46	7,37	82,33	2,60	0,56	1,51	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,24	0,49	7,39	63,2	2,16	0,48	1,44	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,43	0,71	7,51	62,5	2,14	0,44	1,48	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,34	0,62	7,42	747	22,34	0,51	26,50	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,36	0,65	7,32	66,7	1,79	0,64	2,33	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,39	0,41	7,24	363	10,26	0,58	9,33	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023