S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (02.02.2026 – 08.02.2026)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,48	1,25	7,4	63,84	1,60	0,65	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,39	0,92	7,28	80,83	2,50	0,91	2,26	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,27	1,22	7,29	65,1	2,08	0,60	2,60	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,47	1,50	7,23	66,9	1,79	0,51	2,75	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,42	0,32	7,41	771	21,49	0,25	27,37	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,38	1,12	7,19	69,3	1,79	0,65	2,62	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,43	0,51	7,38	357	9,72	0,72	11,67	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023