S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (09.02.2026 – 15.02.2026)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,42	0,94	7,60	65,88	1,73	0,68	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,38	0,74	7,36	85,35	2,37	0,60	1,71	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,29	1,19	7,33	64,4	1,72	0,57	2,17	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,47	0,85	7,52	72,6	2,12	0,48	2,02	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,49	0,32	7,36	775	21,94	0,70	28,09	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,36	0,98	7,27	71,7	1,81	0,64	2,02	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,47	0,42	7,43	351	9,43	0,58	9,77	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023