S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (26.01.2026 – 31.01.2026)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,50	1,44	7.5	62,64	1,61	0,72	<2,00	<0,0058	<0,0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,34	1,51	7,24	81,58	2,28	0,84	3,22	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,43	0,63	7,20	64,7	1,85	0,51	1,15	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,40	1,32	7,46	71,1	1,91	0,51	2,02	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,42	0,87	7,37	741	22,46	0,35	26,65	<0,0065	<0,0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,39	1,03	7,29	68,7	1,77	0,71	2,67	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,50	0,44	7,22	366	9,97	0,51	9,39	<0,0062	<0,0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023