S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (02.03.2026 – 08.03.2026)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0.37	0.80	7.7	69.84	1.80	0.69	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,44	1,26	7,40	85,39	2,40	0,62	2,10	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,24	0,69	7,29	69,6	2,04	0,44	1,88	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,44	0,75	7,31	70,6	2,15	0,51	2,02	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,32	0,54	7,51	744	21,60	0,32	27,95	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,37	0,51	7,14	76,3	1,83	0,77	2,69	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,47	0,29	7,21	372	9,49	0,51	13,47	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023