S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (09.03.2026 – 15.03.2026)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,29	0,69	7,6	73,14	1,82	0.69	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,42	1,14	7,40	88,27	2,36	0,78	1,80	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,44	0,70	7,39	74,7	1,90	0,70	2,60	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,37	0,85	7,43	84,6	2,24	0,89	2,89	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,47	0,30	7,29	777	22,23	0,48	29,40	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,29	0,62	7,16	78,6	1,88	0,87	2,43	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,45	0,39	7,20	376	9,79	0,64	14,48	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023