S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate 16.02.2026 – 22.02.2026)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,49	0,77	7,5	66,28	1,67	0,67	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,42	0,73	7,37	84,54	2,46	0,81	2,25	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,25	0,47	7,31	71,4	2,17	0,80	2,17	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,48	0,38	7,27	70,5	1,99	0,96	2,31	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,42	0,31	7,35	739	19,14	0,35	21,65	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,39	0,92	7,16	72,8	1,80	0,65	2,08	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,42	0,45	7,33	340	9,60	0,77	10,44	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023