S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (16.03.2026 – 22.03.2026)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,35	0,66	7,5	74,05	1,81	0,82	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,39	0,78	7,34	86,9	2,35	0,57	1,59	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,32	0,68	7,37	73,0	2,24	0,83	1,88	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,31	0,77	7,32	76,1	2,02	0,89	1,59	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,42	0,38	7,43	786	20,77	0,38	30,27	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,31	0,76	7,18	81,3	1,99	0,64	3,03	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,50	0,30	7,38	383	9,62	0,51	14,82	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023