S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (23.02.2026 – 28.02.2026)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,40	0,69	7,6	68,58	1,64	0,64	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,43	0,93	7,29	87,24	2,31	0,58	2,47	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,33	0,67	7,34	68,5	2,32	0,38	1,44	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,41	0,59	7,36	69,7	1,93	0,45	2,02	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,42	0,23	7,39	762	21,36	0,32	28,09	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,33	0,69	7,25	75,3	1,83	0,66	2,33	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,49	0,39	7,30	357	9,70	0,64	12,00	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023