S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (06.04.2026 – 12.04.2026)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,40	0,65	7,8	73,11	1,89	0,64	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,39	0,81	7,37	81,68	2,35	0,83	2,12	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,22	0,63	7,36	76,7	1,90	0,76	2,24	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,37	0,53	7,41	81,6	2,35	0,76	1,96	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,43	0,31	7,35	784	21,17	0,32	29,80	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,29	0,77	7,19	81,4	2,00	0,64	2,36	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,47	0,32	7,16	371	9,79	0,53	10,44	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023