APAPROD DEVA

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

13.04.2026 - 19.04.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,38	0,87	7,5	76,50	1,82	0,80	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,41	1,05	7,34	82,3	2,24	0,83	1,88	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,24	0,84	7,31	86,9	1,83	0,76	2,17	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,31	1,11	7,24	87,7	1,97	0,83	3,18	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,40	0,33	7,10	779	22,10	0,44	31,43	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,35	0,82	7,13	82,3	1,98	0,68	2,00	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,48	0,17	7,51	378	10,02	0,95	9,43	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

0254 993

www.apaprod.ro