S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (23.03.2026 – 29.03.2026)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,32	0,73	7,6	72,15	1,82	0,75	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,37	0,45	7,44	87,90	2,61	0,48	1,80	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,26	0,75	7,35	76,4	2,13	0,74	2,17	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,30	0,62	7,29	77,1	2,06	0,58	2,02	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,41	0,39	7,28	797	21,22	0,35	30,56	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,29	0,63	7,16	80,9	1,97	0,77	2,36	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,41	0,27	7,31	389	10,70	0,70	14,15	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023