S.C. APA PROD S.A.
Tel. 0254222345
Fax. 0254206007
e-mail: clienti@apaprod.ro

Valori medii saptamanale ale parametrilor de potabilitate (30.03.2026 – 05.04.2026)

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,36	0,58	7,7	74,61	1,82	0,68	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,41	0,73	7,34	85,40	2,47	0,92	2,17	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,24	0,58	7,32	77,9	1,95	0,83	2,31	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,39	0,46	7,36	85,7	2,69	0,76	1,88	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,45	0,25	7,31	798	20,59	0,25	30,70	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,32	0,72	7,17	81,2	1,99	0,70	2,69	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,46	0,34	7,33	373	9,91	0,51	10,78	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	-

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023