VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

04.05.2026 - 10.05.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,32	0,62	7,5	75,85	1,25	0,62	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,35	0,88	7,32	78,34	2,25	0,69	2,02	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,22	0,98	7,31	74,8	2,46	0,60	2,60	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,21	0,65	7,21	74,1	2,22	0,89	3,18	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,54	0,40	7,28	770	20,86	0,38	31,86	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,36	0,67	7,19	81,3	2,01	0,70	2,72	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,39	0,44	7,80	381	10,02	0,51	10,10	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

ă potabilă ură pentru ecare zi!
Canaliza responsab mediu prot
4 993
www.apapro