APAPROD DEVA

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

11.05.2026 - 17.05.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,30	0,49	7,5	72,66	1,80	0,72	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,38	0,79	7,20	74,27	1,88	0,77	2,31	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,45	0,53	7,40	76,5	1,79	0,92	2,31	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,22	0,61	7,45	76,3	2,26	0,66	1,88	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,48	0,44	7,24	767	20,73	0,53	32,00	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,33	0,60	7,14	78,3	1,96	0,64	3,03	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,39	0,40	7,30	342	9,09	0,93	7,41	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

0254 993

www.apaprod.ro