APAPROD DEVA
www.apaprod.ro

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

18.05.2026 - 24.05.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Hateg	0,29	0,59	7,4	66,98	1,74	0,78	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,37	1,06	7,08	59,06	1,81	0,73	1,98	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,23	0,65	7,27	69,1	1,84	0,92	1,88	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,17	0,69	7,20	71,3	1,79	0,44	3,33	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,43	0,41	7,18	797	25,37	0,38	33,45	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,36	0,66	7,09	73,1	1,90	0,64	2,70	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,42	0,38	7,75	367	9,90	0,64	7,75	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- CMA – concentratie maxima admisa conform Ordonantei 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

0254 993

www.apaprod.ro