APAPROD DEVA
www.apaprod.ro

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

27.04.2026 - 03.05.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinail [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Valoare admisa (Ordonanta 7/2023)	**0.1-0.5**	**4**	**6.5-9.5**	**2500**	**min 5**	**5**	**250**	**0.5**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**	**	**0**
Hateg	0,26	0,68	7,6	75,86	1,95	0,68	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,38	0,95	7,20	69,93	2,00	0,73	1,92	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,23	0,90	7,28	72,3	2,06	0,96	2,17	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,22	0,95	7,24	77,0	2,33	1,08	2,89	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,34	0,45	7,13	791	21,31	0,64	32,73	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,32	0,65	7,22	81,6	2,04	0,71	2,69	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,43	0,38	7,74	383	10,59	0,58	9,43	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- ** Nici o modificare anormala.
- CMA – concentratie maxima admisa conf Ordonanta 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

0254 993

www.apaprod.ro