APAPROD DEVA

# VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

## 08.06.2026 - 10.06.2026

| Punct de recoltare | Parametrii analizați | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Clor rezidual liber [mg/l] | Turbiditate [NTU] | pH [unități pH] | Conductivitate [µS/cm] | Duritate [°G] | Sulfați, exprimați [mg/dm³] | Clorură [mg/l] | Sodiu [mg/l] | Amoniu [mg/l] | Bacterii coliforme [ufc/100 ml] | E. coli [ufc/100 ml] | Enterococi intestinali [ufc/100 ml] | UFC 37°C/ml | UFC 22°C/ml | Clostridium Perfringens |
| Hateg | 0,39 | 0,64 | 7,3 | 82,18 | 1,60 | 0,58 | <2,00 | <0,0058 | <0,0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunedoara | 0,34 | 0,71 | 7,26 | 76,90 | 2,02 | 0,63 | 2,19 | <0,0065 | <0,0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calan | 0,41 | 0,54 | 7,14 | 65,5 | 1,57 | 0,78 | 2,27 | <0,0065 | <0,0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simeria | 0,38 | 0,60 | 7,41 | 77,7 | 2,24 | 0,67 | 3,32 | <0,0065 | <0,0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geoagiu | 0,37 | 0,34 | 7,51 | 827 | 20,68 | 0,22 | 35,07 | <0,0065 | <0,0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Deva | 0,36 | 0,97 | 7,02 | 68,3 | 1,78 | 0,72 | 2,97 | <0,0062 | <0,0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad | 0,48 | 0,30 | 7,65 | 405 | 10,62 | 0,83 | 10,22 | <0,0062 | <0,0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Note:
CMA - concentrația maximă admisă conform Ordinului 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

*Protejăm împreună fiecare picătură de apă!*

Canalizare responsabilă, mediu protejat

0254 993

www.apaprod.ro