APA PROD DEVA

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

25.05.2026 - 31.05.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Hateg	0,28	0,59	7,3	65,18	1,68	0,65	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,41	0,90	7,26	65,8	1,75	0,76	1,73	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,23	0,57	7,21	66,3	2,06	0,73	2,31	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,26	0,64	7,42	72,2	2,31	0,41	2,46	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,45	0,59	7,36	777	22,88	0,54	31,14	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,27	0,58	7,04	70,8	1,68	0,65	3,10	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,39	0,23	7,25	323	8,42	0,61	10,22	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- CMA – concentratie maxima admisa conform Ordonantei 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

0254 993

www.apaprod.ro