APAPROD DEVA
www.apaprod.ro

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

06.07.2026 - 12.07.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitrii [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Hateg	0,33	0,50	7,4	68,47	1,63	0,72	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,34	0,69	7,23	84,71	2,27	0,58	1,75	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,27	0,50	7,23	63,0	1,84	0,76	1,98	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,33	0,45	7,24	72,9	1,90	0,54	3,24	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,41	0,25	7,19	761	21,99	0,16	32,37	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,36	0,49	7,27	69,8	1,75	0,77	2,90	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,39	0,37	7,62	386	9,80	0,58	10,55	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- CMA – concentratie maxima admisa conform Ordonantei 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

0254 993

www.apaprod.ro