APA PROD DEVA

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

13.07.2026 - 19.07.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococci intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Hateg	0,35	0,49	7,4	63,95	1,64	0,70	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,38	0,56	7,29	79,0	2,35	0,70	2,13	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,20	0,54	7,07	65,2	2,19	0,76	1,56	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,20	0,52	7,33	68,8	1,59	0,54	2,55	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,30	0,31	7,33	772	20,19	0,19	32,80	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,31	0,47	7,49	68,6	1,72	0,78	2,64	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,37	0,29	7,72	399	10,65	0,60	10,88	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- CMA – concentratie maxima admisa conform Ordonantei 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

0254 993

www.apaprod.ro