APA PROD DEVA

www.apaprod.ro

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

15.06.2026 - 21.06.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Hateg	0,33	0,63	7,3	62,3	1,60	0,71	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,36	0,90	7,24	77,65	2,20	0,88	2,43	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,32	0,49	7,32	67,3	1,81	0,76	2,13	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,32	0,62	7,50	79,5	1,75	0,80	2,84	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,42	0,42	7,51	767	21,43	0,60	32,94	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,37	0,44	7,05	68,7	1,75	0,66	2,95	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,43	0,31	7,66	387	10,58	0,59	10,44	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- CMA – concentratie maxima admisa conform Ordonantei 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

0254 993

www.apaprod.ro