APA PROD DEVA

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

22.06.2026 - 28.06.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO₂/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Hateg	0,35	0,54	7,4	63,3	1,61	0,66	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,35	0,89	7,31	80,75	1,83	0,58	1,78	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,24	0,60	7,24	65,8	1,92	0,92	2,41	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,26	0,41	7,13	69,3	1,72	0,48	2,98	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,40	0,33	7,42	827	22,21	0,22	32,09	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,48	0,86	6,83	69,7	1,70	0,68	3,30	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,50	0,38	7,41	387	10,24	0,70	10,88	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- CMA – concentratie maxima admisa conform Ordonantei 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

0254 993

www.apaprod.ro